

**Сведения о проведенных в отношении МБОУ ШИ №133 контрольных мероприятиях и их результатах за 2020 год**

<p align="center"><b>Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия</b></p>	<p align="center"><b>Период проведения контрольного мероприятия</b></p>	<p align="center"><b>План (тема) контрольного мероприятия</b></p>	<p align="center"><b>Вид проверки</b></p>	<p align="center"><b>Документ, составленный по результатам проверки</b></p>	<p align="center"><b>Нарушения</b></p>	<p align="center"><b>Сроки выполнения</b></p>
<p>ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО</p>	<p>22.08.2019г.</p>	<p>Проверка исполнения предписания</p>	<p>Внеплановая</p>	<p>Акт № 1827/1/1 от 22.08.2019г.</p>	<p>1. Выходы на чердаки кровель спального, лечебного и учебного корпусов оборудовать люками 2-го типа. 2. Пряжки оконных проемов подвалов, спального и лечебного корпусов заделать бетоном. 3. Отделка пола в актовом зале материалом с более высокой пожарной опасностью чем КМ 2. 4. Поменять половое покрытие, используемое на путях эвакуации (коридоры лечебного и учебного корпусов).</p>	<p>01.09.2020г.</p>

Управление Роспотребнадзора по НСО	11.12.2020 г.	Проверка исполнения предписания	Внеплановая	Акт № 1819 от 22.12.2020г.	Не выявлено	-
---------------------------------------	---------------	---------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	---